

Dicastère	CEB	✓
Copie à	Reni	✓
Reçu le	15 JUL. 2022	+ copie Visa eau
Classement	→ 812E	✓
Séance du	13.07.22	✓

Commune de Chevroux
 Route du Village 5
 1545 Chevroux

Epalinges, le 14.07.2022

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 22-VD-22022

V 1



INTRODUCTION

But du contrôle : Prélèvement officiel d'eau de baignade / Eau de baignade - Plages / Commune de Chevroux
 Prélèvement du : 12.07.2022
 Date arrivée : 13.07.2022
 Effectué par : Monsieur Alexandre SCHROFF

ÉCHANTILLON

22-78669 Eaux de baignade provenant de rivières et de lacs
 2 - Lac de Neuchâtel, 1007 - Plage de Chevroux, 1545 Chevroux

RÉSULTATS D'ANALYSES

N° d'échantillon : 22-78669

Prélèvement du : 12.07.2022
 Secteur : 2 - Lac de Neuchâtel
 Lieu de prélèvement : 1007 - Plage de Chevroux, 1545 Chevroux
 Dénomination spécifique : Eaux de baignade provenant de rivières et de lacs
 Température de l'eau : 23 °C

Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
721-MON-007	Escherichia coli	<100 UFC/100 ml	max. 1 000 UFC/100 ml	Conforme
721-MON-013	Enterococcus spp.	<100 UFC/100 ml	max. 300 UFC/100 ml	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

ÉMOLUMENTS

Conformément aux dispositions de l'art. 4 du règlement cantonal sur le contrôle de la qualité hygiénique de l'eau des plages, les frais d'analyse sont mis à la charge de la commune.

Émoluments : 85.00 CHF (Montant HT)