



Administration Communale
Service des eaux
Rte du Village 5
CH-1545 Chevroux

Rapport d'analyse d'échantillon : 222547-1

Emission du rapport 05 novembre 2022

N° de client	00388
N° de dossier	2200877
Nature de l'échantillon	Eau
Nom du préleveur	Loperetti Yannik
Plan et méthode d'échantillonnage	Référence client
Date d'échantillonnage	02.11.2022
Date de réception	02.11.2022
Conditions météo et température ambiante	sec
Point de prélèvement (identification, description, état)	222547 : Chevroux Rte de Bessime 11, Sanitaire Camping 222548 : Chevroux Rue du Stade 2
Remarque :	

Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni Escherichia Coli, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (*) Analyses non accréditées (***) Analyses accréditées et sous-traitées (***) Analyses non accréditées et sous-traitées. Aucune information provenant du Laboratoire ne sera communiquée à des tiers non concernés par cette prestation. Le rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation de RuferLab S.A. Le Laboratoire n'est, en aucun cas, responsable des données fournies par le client ; celle-ci sont inscrites dans le rapport en *Italiques*. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.

Résultats revus et approuvés avant émission par :

RuferLab SA

Stéphane Rufer
Directeur

Catherine Corbat-Falbriard
Responsable Microbiologie

